防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 Certificate No. CE19.1547

产品名称 Name of Product	防爆电缆接头
型号及规格 Type of Product	NMA-[1]K[2]
防爆标志 Marking	**Ex d IIC Gb; Ex e II Gb; Ex tD A21 IP66**
技术文件 Technical Documents	Q/BH.NES.020-2018
图 号 Drawing No.	NMA-KM-00; NMA-KN-00
备 注 Note (s)	1. 外壳防护等级：IP66。 2. 工作温度：-40℃～+60℃。 3. 型号规格中[1]代表螺纹规格：M16x1.5、M20x1.5、M25x1.5、M32x1.5、M40x1.5、M50x1.5、M63x1.5、M75x1.5、M80x1.5、M90x1.5、M100x1.5、NPT3/8"、NPT1/2"、NPT3/4"、NPT1"、NPT1 1/4"、NPT1 1/2"、NPT2"、NPT2 1/2"、NPT3"、NPT3 1/2"、NPT4"，[2]代表螺纹形式：M、NPT。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the followingstandards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 3836.3-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发 给: Issued to: 尼尔森诺尔电气技术（天津）有限公司

本证失效日期: Date of Expire: 2024-06-06

发证日期: Date of Issue: 2019-06-06

中心印章 Center seal

中心主任 Director

国家防爆产品质量监督检验中心（天津）
（石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心）
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号 邮政编码:300131 电话/传真:022-26651066 /26689116
Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131 Tel/ Fax: 022-26651066/26689116
E-mail:pcec@pcec.com.cn http://www.pcec.com.cn